

# ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित गोला का मंदिर, ग्वालियर (म0प्र0)

## निविदा फॉर्म

क्रमांक / ..... / ग्वालियर / यांत्रिकी / 2020

दिनांक

### निविदा प्रपत्र

प्री फेब्रिकेटेड PUF इन्सूलेटेड पैनल से सीलिंग इन्सूलेशन एवं पार्टीसन निर्माण हेतु निविदा दस्तावेज

1. तकनीकी विड, नियम व शर्तें — पेज 01 से 05 तक

### विवरण

1. निविदा फॉर्म क्या दिनांक	—	25.07.2020 से 14.08.2020 तक
2. निविदा फॉर्म जमा करने की अंतिम दिनांक	—	14.08.2020 शाम 05.30 बजे तक
3. निविदा खोलने की दिनांक व समय	—	17.08.2020 दोपहर 03.00 बजे
4. स्थान	—	कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित गोला का मंदिर, ग्वालियर
5. निविदा फॉर्म का मूल्य	—	रु. 500.00 (पाँच सौ रु. मात्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

### निविदा प्रपत्र "अ"

# ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

## गोला का मंदिर, ग्वालियर (म0प्र0)

---

प्री फेब्रिकेटेड PUF इन्सूलेटेड पैनल से सीलिंग इन्सूलेशन एवं पार्टीसन निर्माण हेतु निविदा दस्तावेज

	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय	14.08.2020 शाम 05.30 बजे तक
	निविदा खोलने की तिथि व समय	17.08.2020 दोपहर 03 बजे तक
1	निविदाकार का नाम व सम्पूर्ण पता	
2	निविदा जमा करने का पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित गोला का मंदिर, ग्वालियर 474005
3	निविदाकार का पंजीयन क्रमांक (स्थापना अधिनियम / डी.आई.सी आदि)	
4	निविदाकार का GST नं.	
5	निविदाकार का प्रकार (कम्पनी / फर्म / व्यक्तिगत / अन्य)	
6	पेन नं.	

निविदाकार के हस्ताक्षर

# **ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित**

## **गोला का मंदिर, ग्वालियर (म0प्र0)**

---

### **निविदा की शर्तें**

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के दुग्ध संयंत्र बानमौर जिला मुरैना (म.प्र.) में स्थित मिल्क कोल्ड रूम में प्री फेब्रिकेटेड PUF इन्सुलेटेड पैनल द्वारा सीलिंग का इन्सुलेशन कार्य एवं कक्ष में निर्धारित स्थान पर संदर्भित मटेरियल से पार्टिशन एवं दरवाजे का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसकी माप—जोख तकनीकी विड (पेज कमाक 05 पर) उल्लेखित है।

**उक्त कार्य हेतु मुख्य नियम व शर्तें इस प्रकार है :—**

- 1- निविदा फॉर्म मध्यप्रदेश शासन की बेवसाईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर राशि 500 रु. ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
- 2- सम्पूर्ण भरे हुए निविदा प्रपत्र "अ" के साथ फर्म का पंजीयन प्रमाण—पत्र, पैन कार्ड, जी.एस.टी. क., बैंक डिटेल, संदर्भित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो) की सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न कर निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व संघ कार्यालय में जमा कराना एवं ऑनलाईन अपलोड करना आवश्यक है।
- 3- निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि रु. 20000/- (बीस हजार रु. मात्र) ऑनलाईन जमा करना आवश्यक होगा।
- 4- प्रतिस्पर्धा में असफल निविदाकार की अमानत राशि ऑनलाईन वापस की जावेगी।
- 5- सफल निविदाकार की अमानत राशि वापसी योग्य होगी। उक्त अमानत राशि कार्य संतोषप्रद पूर्ण होने एवं कार्य के एवज में प्राप्त देयक भुगतान उपरांत फर्म द्वारा ई.एम.डी. वापसी हेतु माँग पत्र प्राप्त होने पर 30 दिवस में वापस की जावेगी।
- 6- फर्म द्वारा निर्माण कार्य उपयोग हेतु संयंत्र में परिवहन की गई सामग्री विधिवत चालान पर (जिसमें मात्रा/संख्या/नग का स्पष्ट उल्लेख हो) के माध्यम से संयंत्र में सुरक्षा शाखा की सुपुर्दग्गी में रखी जावेगी। उक्त सामग्री के चालान को सुरक्षा शाखा में इन्द्राज एवं मोहर लगाकर चालान की एक प्रति फर्म द्वारा सुरक्षित रख ली जावे, जिसे कार्य उपरांत देयक के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 7- फर्म से अपेक्षा है कि केवल कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री की कुल मात्रा ही संयंत्र परिसर में परिवहन की जावे। जिससे सामग्री के शेष बचने की संभावना नांगण हो एवं कार्य पूर्ण उपरांत सामग्री के शेष बचने की दशा में फर्म द्वारा वापस प्राप्त करने हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृती उपरांत ही शेष मात्रा संयंत्र से वापस

# **ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित**

## **गोला का मंदिर, ग्वालियर (म0प्र0)**

---

की जावेगी।

- 8- निर्माण कार्य में लगने वाले औजार/उपकरण आदि की सूची को संयंत्र सुरक्षा मैन गेट पर इन्द्राज कराकर कार्य पूर्ण होने पर वापसी योग्य प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 9- निर्माण कार्य में लगने वाले सम्पूर्ण श्रमिक/कर्मीयों की सुरक्षा आयु एवं अन्य शासन प्रावधान अनुसार कार्यवाही हेतु दायित्व निविदाकार का होगा। किसी भी अप्रिय/प्रश्नाधीन स्थिति के लिए सफल निविदाकार/ठेकेदार जबाबदेह होगा।
- 10- किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के पास सुरक्षित रहेगा। उक्त शर्त प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम निविदाकार पर भी लागू होगी।
- 11- निविदाकारों से अपेक्षा की जाती है कि कार्य का अवलोकन कार्यालयीन समय में दुग्ध संयंत्र बानमौर, जिला मुरैना (म.प्र.) में भेंट देकर भली—भाँति समक्ष लेवे।
- 12- किसी भी प्रकार के विवाद के लिए न्यायलीन क्षेत्र कवल ग्वालियर होगा।

### **आवंटित कार्य**

तकनीकी विवरण (पेज क्रमांक 05) के अनुसार ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के दुग्ध संयंत्र बानमौर, जिला मुरैना में स्थापित मिल्क कोल्ड रूम के क्षतिग्रस्त सीलिंग इन्सूलेसन को निकाल कर उपरोक्त स्थान पर प्री फेब्रिकेटेड PUF इन्सूलेटेड पैनल्स (Make Rinac/BlueStar Llyod) द्वारा इन्सूलेसन एवं संदर्भित कोल्ड रूम में संदर्भित सामग्री से ही पार्टीशन एवं Sliding Door का निर्माण कार्य मय आवश्यक मटेरियल आवंटित किया जाना है।

### **भुगतान शर्त**

उक्त सम्पूर्ण कार्य के एवज में निविदा उपरांत स्वीकृत/अनमोदित राशि का भुगतान कार्य के संतोषप्रद पूर्ण होने एवं संबंधित फर्म द्वारा नियमानुसार देयक तैयार कर प्रस्तुत करने के 01 माह में किया जावेगा।

### **तकनीकी विवरण**

# ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

## गोला का मंदिर, ग्वालियर (म0प्र0)

---

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के दुग्ध संयंत्र बानमौर जिला मुरैना के निर्धारित मिल्क काल्ड रूम की सीलिंग की प्री फेब्रिकेटेड PUF इन्सूलेटेड पैनल्स से इन्सूलेशन एवं संदर्भित मिल्क कोल्ड रूम को उपरोक्त संदर्भित पैनल्स द्वारा पार्टीशन एवं दरवाजे का निर्माण कार्य किया जाना है। जिसकी विस्तृत माप-जोख एवं विवरण इस प्रकार हैः-

1	मिल्क कोल्ड रूम का वर्तमान माप	L x W x H – 33 Feet x 38 Feet x 10 Feet, 06 Inch
2	मिल्क कोल्ड रूम की सीलिंग का माप (जिसका इन्सूलेशन किया जाना है।)	L x W – 33 Feet x 38 Feet
3	मिल्क कोल्ड रूम में प्री फेब्रिकेटेड PUF इन्सूलेटेड पैनल्स से पार्टीशन के निर्माण हेतु माप (दरवाजे सहित)	L x H – 33 Feet x 10 Feet, 06 Inch
4	दरवाजे का निर्माण हेतु माप	L x H – 06 Feet, 06 Inch x 5 Feet
5	दरवाजा Sliding type, Air tight होना चाहिए।	
6	पार्टीशन के निर्माण –	Pre Fabricated PUF Insulated Panels (Make Rinac/BlueStar Llyods) with camlock & Rubber gasket on sides. All Panels fit together by camlocks so that partition became air tight.
7	पैनल का सर्फेस मटेरियल	दोनों साइड GI Coated sheet
8	पैनल Thickness	80 mm. density 40 Kg/m <sup>3</sup>
9	दरवाजा	Sliding type, Air tight